Manual de Armado Kit Estanque Doble Pared 1.000/2.000lts.

Muchas Gracias por haber elegido un Equipo de almacenaje y dispensación de combustible IMPAC.

- Señor usuario a continuación entregaremos a usted las indicaciones necesarias para el correcto armado y funcionamiento del equipo, si las indicaciones y recomendaciones expuestas en este Manual de Usuario, son seguidas correctamente, podemos garantizar el buen funcionamiento y duración del equipo en el transcurso del tiempo.

- Este manual trata acerca del armado efectivo del Equipo.

- IMPAC s.a. se reserva el derecho de hacer cambios en sus equipos sin previo aviso y sin por ello incurrir en alguna obligación.

- Este manual debe considerarse como parte fundamental en el armado de su equipo.

- Todos los datos proporcionados en este manual son los más actualizados al momento de la impresión.

- Toda garantía queda sujeta a nuestra aprobación, previa comprobación de nuestro servicio técnico.

- **IMPORTANTE, TODAS LAS CONEXIONES DEBEN SER SELLADAS CON CINTA DE TEFLON**

Componentes Principales

1.- Estanque
2.- Tubo telescópico
3.- Pistola Manual
4.- Indicador de Nivel
5.- Manguera
6.- Conjunto bomba medidor

1.- Estanque:

El estanque de equipo de Polietileno de doble pared de alta densidad posea 4 tapas con su tapón respectivo. Los cuidados necesarios para, el estanque son los siguientes:

- Mantener distancias según decreto nº 160 de Norma SEC.
- Nunca deje el estanque con Combustible expuesto al sol.
- No limpie el estanque con solventes.

El Estanque posee un cubeto incorporado a modo de segunda pared y tina anti derrame en caso de fuga de combustible, adicionalmente incorpora un detector de fugas

2.- Tubo Telescópico

Todos los equipos de combustible Impac cuentan con un Tubo Telescópico, este dispositivo es el que permite la succión del combustible.

3.- Pistola Surtidora:

Dependiendo del modelo puede ser automática o manual (imagen de pistola manual PSF 0-40)

4.- Indicador de Nivel:

5.- Manguera:

6.- Conjunto bomba medidor:

ARMADO DEL EQUIPO DE COMBUSTIBLE

Una vez desembalado el Equipo IMPAC, se procederá a ensamblar de la siguiente forma:

PASO N° 1.
- Retirar Tapón Nº 2

PASO N° 2.
-Introducir el Tubo Telescópico dentro de la tapa Nº 2, el tubo telescópico tiene que tener una medida de 1,30mts (modelo de 1000 lts) y 1,8mts (modelo de 2000 lts)

PASO N° 3.

.- Atornillar el TUBO telescópico al tapón n°2

PASO N° 4.

-Unir el conjunto bomba medidor al tubo telescópico y atornillar, se debe colocar Cinta de Teflón

PASO N° 5.

- Retire el tapón N° 3

PASO N° 6.

- Introduzca el indicador de nivel en la tapa (no deje caer bruscamente el tapo de nivel)

PASO N° 7

- atornille el indicador de nivel y déjelo en posición frontal

PASO N° 8.

- Conecte la manguera al codo de salida hi 1”

PASO N° 9.

- Conecte la manguera a la pistola manual

ESTANQUE TERMINADO